




Hulevesiviemäri/oja Mustarastaankatu - Kykyrinmäenkatu



- Vesijohto, laen korkeus
- Putken mitat ja laatu
- Paalu
- Sadevesiviemäri, sisäpohjan korkeus
- Putken mitat ja laatu
- Paalu, kaivoväli ja kaltevuus
- Jätevesiviemäri, sisäpohjan korkeus
- Putken mitat ja laatu
- Paalu, kaivoväli ja kaltevuus
- Putkien perustamistapa
- Kaivanto
- Päällysrakenne
- Matka
- Kaltevuus / pyöristyssäde

	Hv2	Hv3	Hv4	Hv5	Hv6	Hv7				
Sadevesiviemäri, sisäpohjan korkeus	Hv 315 PP	Hv 450 PP/k-SNB	Hv 450 PP/k-SNB	Hv 450 PP/k-SNB	Hv 450 PP/k-SNB	Hv 450 PP/k-SNB	Hv 450 PP/k-SNB	Hv 450 PP/k-SNB		
Putken mitat ja laatu	83.5/15	83.4/40	83.0/9	83.0/9	82.9/9	82.6/9	82.5/5	82.5/5		
Paalu, kaivoväli ja kaltevuus	0/0	6.9/42.2/0.005	6.9/49.6	0/30.3/0.006	0/80.5	0/30.9/0.007	0/112.0	0/28.4/0.005	0/141.0/148.3	0/7.0/0.007
Jätevesiviemäri, sisäpohjan korkeus		Jv 200 M rak.	73/82.73	Jv 200 PVC rak.	55/82.55	Jv 200 PVC rak.	90/81.90	Jv 200 PVC rak.	81/81.80	Jv 400 B rak.
Putken mitat ja laatu		63.1/0.007	53.6	23.2/0.008	77.6	32.8/0.020	111.2	27.0/0.004	38.6/40.1	43.0/0.006
Paalu, kaivoväli ja kaltevuus									189.2	49.0/0.003
Putkien perustamistapa										
Kaivanto										
Päällysrakenne										
Matka										
Kaltevuus / pyöristyssäde										



	<b>Kaupunkikehitys ja tekniset palvelut</b>		
	<b>Mustalampi 37</b>	PÄIVÄMÄÄRÄ 3.4.2023	PIIRUSTUSNUMERO 3243-32
	SUUNNITTELLUT Mustarastaankatu Hulevesiviemäri Katu- ja rakennussuunnitelma	TARKASTANUT Esa Kontkanen	
<b>Pituusleikkaus ja tyyppipoikkileikkaus</b>	MITTAKAAVA 1:1000 / 1:100 1:100	KANSIO	