



Mansikkalan koulun moduulit

Palohälytys sai alkunsa Mansikkalan moduuleilla kemian luokasta

Tiedote **31.8.2018 16:09**

Aluksi syyksi epäiltiin kuumentunutta tietokonetta. Kaikki kannettavat todettiin jatkoselvityksissä turvallisiksi.

Mansikkalan koulukeskuksessa tapahtui yhdessä moduulissa 31.8. perjantaiaamuna palohälytys.

Tilanneesta ei aiheutunut vaaraa koulun oppilaille eikä opettajille.

Aluksi arvio oli, että palohälytys johtui kannettavan laitteen kuumenemisesta. Tutkimuksissa tämä oletus poissuljettiin, ja kaikki laitteet todettiin turvallisiksi.

Tarkemman tapahtumaselvityksen jälkeen palohälytyksen syy paikannettiin kemian luokkaan. Hälyttimet reagoivat hyvin herkästi pieniinkin muutoksiin tilassa. Tällä kertaa kyseessä oli aiheeton hälytys.

Lisätietoja:

vt. johtava rehtori Lasse Tiilikka, p. 020 617 5718, lasse.tiilikka@imatra