



Vuoksenniskan vuoropäiväkoti

Vuoksenniskan vuoropäiväkodissa lattiakaivo tulvi

Tiedote **12.9.2019 17:55**

Ainoa haitta päiväkodin toiminnalle hetkellinen haju.

Tänään torstaina havaittiin, että Vuoksenniskan vuoropäiväkodin kellaritiloihin on noussut lattiakaivosta vettä. Ongelma kohdistuu lämmönjakeluhuoneeseen ja sen viereiseen varastotilaan.

Paikalle tilattiin imuauto ja viemäri saatiin avattua. Kastuneet tilat on nyt kuivattu, ja desinfiointisivous tiloihin on tilattu.

Vahinko johtuu pohjavesiviemärin tukkeutumisesta.

- Jatkotoimenpiteitä varten viemäri kuvataan. Tällä varmistetaan että viemäri on ehjä, tila- ja turvallisuuspäällikkö **Sami Turunen** sanoo..

Päiväkodin toimintaan tapahtuneella ei ole muuta haittaa kuin epämiellyttävä haju hetken aikaa.

Kaupunki tiedottaa lisää heti, kun tutkimukset etenevät.

Lisätietoja:

Tila- ja turvallisuuspäällikkö Sami Turunen, Sami Turunen, p. 020 617 4450, sami.turunen@imatra.fi

Päiväkodin johtaja Jaana Lippojoki, p. 020 617 3507, jaana.lippojoki@imatra.fi