



Ylivuoto Hallikkaanjokeen

Tiedote **11.8.2020 16:21**

Hallikkaanjoessa ei selvästi havaittavaa jätevesien vaikutusta

Päivärinteenkadun päässä olevalla Meltolan jätevedenpumppaamolla tapahtui 29.7. ylivuoto Hallikkaanjokeen, jonka jälkeen joesta otettiin 30.7. näytteet Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy:n toimesta.

Saatujen tulosten mukaan näytteenottohetkellä pintavesi oli hygieenisesti likaantunutta. Muutoin veden laadussa ei ollut selvästi havaittavissa jätevesien vaikutusta.

Lisätietoja:

Vt. terveysturvallisuuden johtaja, ympäristöinsinööri Jorma Korttinen 020 617 4331, jorma.korttinen@imatra.fi

Vesihuoltopäällikkö Kari Pietarinen, p. 020 617 4399, kari.pietarinen@imatra.fi