



Honkapirtin jätevedenpumppaamon ympäristöä.

Honkapirtin jätevedenpumppaamolla ylivuoto

Tiedote **9.9.2020 14:27**

Honkapirtin jätevedenpumppaamolla on sattunut ylivuoto tiistain 8.9. ja keskiviikon 9.9. välisenä yönä. Vuodon aiheutti sähkökatkos.

Vettä virtasi Vuokseen noin 84 m³.

– Vuoksen virtaamaan verraten määrä on onneki pieni, vesihuoltopäällikkö **Kari Pietarinen** toteaa.

Tapahtunut ylivuoto on toinen Honkapirtin alueella sähkökatkoksen seurauksena tapahtunut ylivuoto. Selvitystyö vastaavien ongelmien ehkäisemiseksi jatkossa on käynnissä.

Lisätietoja: Vesihuoltopäällikkö Kari Pietarinen, p. 020 617 4399, kari.pietarinen@imatra.fi