



Hanavesi.

Hiekkoinlahden pohjavedenottamon vesi korvataan pintavedelle toistaiseksi

Tiedote **10.9.2020 15:22**

Pohjavedenottamosta tuleva putki rikkoitunut

Immalanjärven pohjassa oleva Hiekkoinlahden pohjavedenottamolta tuleva putki rikkoutui keskiviikkona 9.9.2020 noin klo 20.00, jonka jälkeen laitoksella siirryttiin käyttämään pintavettä. Imatran päävedenottamona toimii Hiekkoinlahden pohjavedenottamo, josta vesi johdetaan Immalanjärven pohjassa sijaitsevaa 355 PEH- johtoa pitkin Immalan vesilaitokselle. Laitoksella vesi käsitellään ja johdetaan edelleen verkoston kautta kuluttajille. Tapahtuneessa ei epäillä ilikvaltaa.

Putken rikkoutumiskohta on tiedossa ja se korjataan ensitilassa, mahdollisesti jo tulevan viikonlopun aikana. Pintavesi korvaa sillä välin pohjaveden talousveden valmistuksessa.

- Pintavesi käsitellään ja desinfioidaan laitoksella ennen jakelua kuluttajille. Talousveden laatua seurataan ja vettä voi jatkossakin käyttää normaalisti, kertoo vesihuoltopäällikkö Kari Pietarinen Imatran vedeltä.

Lisätietoja:

Vt. terveysvalvonnan johtaja Jorma Korttinen p. 0206174331, jorma.korttinen@imatra.fi

Vesihuoltopäällikkö Kari Pietarinen, p. 020 617 4399, kari.pietarinen@imatra.fi