



Ratamokatu 15 - 17 Vuoksenniskan Matarassa

PÄIVITETTY 5.2. klo 18: Kolmen kerrostalon vesijärjestelmän vika Matarassa on saatu korjattua, juomavettä ei enää tarvitse keittää

Tiedote 3.2.2022 18:35

Vesinäytetutkimuksen tulokset valmistuivat lauantaina. Näytteissä ei moitittavaa.

Kolmessa Imatran Vuokra-asunnot Oy:n talossa osoitteissa Sarakuja 1, Ratamokatu 15 ja 17 vettä saa taas juoda ja käyttää ruoanlaitossa ilman keittämistä.

Kiinteistöjen lämpimään käyttöveteen pääsi kaukolämpöverkostosta vettä vaihdeyksikön vian vuoksi torstaina.

Vika saatiin korjattua perjantaina iltapäivällä ja sen jälkeen suoritettiin putkiston huuhtelu. Huuhtelun jälkeen ympäristötoimi otti vesinäytteet.

Ympäristötoimi sai näytteiden tulokset lauantaina illansuussa. Näytteissä ei havaittu moitittavaa ja vesi todettiin juomakelpoiseksi.

Lisäksi vesijohtovedestä on tehty varmuuden vuoksi laajempi mikrobiologinen tutkinta, jonka tulos selviää ensi viikon tiistaina.

Vian alaisten talojen rappukäytäviin jaetaan lauantai-illan aikana tiedote siitä, että vettä voi jälleen käyttää ilman keittämistä.

Viimeisin päivitys: 3.2.2022

https://www.imatra.fi/uutinen/2022-02-03_p%C3%A4ivitetty-52-klo-18-kolmen-kerrostalon-vesij%C3%A4rjestelm%C3%A4n-vika-matarassa-saatu

Lisätietoja:

Tekninen isännöitsijä Heikki Varis, p. 05 235 2855, heikki.varis@mitra.fi

Muokattu 3.2. klo 16:58: tieto siitä, että vikaa ei saada korjattua torstain aikana.

Muokattu 3.2. klo 17:10: lisätty tieto peseytymismahdollisuudesta.

Muokattu 3.2. klo 18:29: Tarkennettu vian syytä kiintesitöjen vaihdeyksikön viaksi.

Muokattu 4.2. klo 8:41: Tarkennettu korjausaikaa.

Muokattu 4.2. klo 14:18: Lisätty tieto siitä, että vika on saatu korjattua ja käynnissä on putkiston huuhtelu.

Muokattu 4.2. klo 17:33: Lisätty maininta, että vettä voi käyttää peseytymiseen.

Muokattu 5.2. klo 18: Lisätty tieto keittokehoituksen poistamisesta.