



Päivärinteenkadun pumpaamon ylivuotopaikka.

Sähkökatkon seurauksena jätevettä valui Hallikkaanjokeen

Tiedote **27.3.2022 12:42**

Ylivuodolla ei vaikutusta jokiveden käyttöön.

Laaja myrskyrintama aiheutti sähkökatkon myös Imatran Meltolassa lauantai-iltana 26.3.

Tästä seurasi jäteveden ylivuoto Päivärinteenkadun päässä sijaitsevalta jätevedenpumppaamolta Hallikkaanjokeen.

Pumppaamon vesipinnan ylärajahälytys tuli noin kello 18.45. Paikalle saatiin toimitettua varavoimaa kello 21 aikoihin, jolloin ylivuoto päättyi, vesihuoltopäällikkö **Kari Pietarinen** kertoo.

Hallikkaanjokeen ehti valua muutama sata kuutiota jätevettä. Ylivuodolla ei ole vaikutusta Hallikkaanjoen veden käyttöön, koska jätevesimäärä suhteessa joen virtaamaan on vähäinen.

Lisätiedot:

Vesihuoltopäällikkö Kari Pietarinen, Imatran vesi, p. 020 617 4399.